

Verifica da effettuarsi a cura dell'Addetto Responsabile presente nel luogo di lavoro  
Norma tecnica volontaria UNI 9994/1 – 2013

Scheda di verifica ESTINTORI A POLVERE – CO2 – CONTROLLO MENSILE

Controllare quanto segue:

- Presenza estintore
- Presenza cartellino di manutenzione
- Presenza cartello rosso di posizione estintore
- Manometro di carica sul verde (per estintori a polvere)
- Assenza di rotture e manicotti danneggiati
- Presenza spina di fermo azionamento con sigillo
- Lettura corretta etichettatura

Data.....

Estintore numero o posizione	Condizioni di efficienza (positive o negative)	Azioni di miglioramento poste in essere in caso di condizioni negative

Addetto alla sorveglianza : .....

Firma.....

Invio copia alla sede di Verbania .....